

Codice procedura: 4552

Classifica: RG_002_IF04552

Proponente: HF Solar 9 S.r.l.

Procedimento: PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'ADEGUAMENTO TECNICO DELLA SOLUZIONE DI CONNESSIONE ALLA RTN COME DA VALIDAZIONE DEL PIANO TECNICO DELLE OPERE (PTO) DA PARTE DI TERNA S.P.A.

OGGETTO: PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-BIO FOTOVOLTAICO AVANZATO, INTEGRATO AD UN VIGNETO A TENDONE ESISTENTE, DENOMINATO "MAZZARRONELLO HV - VIGNETICA" DELLA POTENZA DI 63.158,76 kWp (50.000,00 kW IN IMMISSIONE) DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) IN CONTRADA MAZZARRONELLO - LOCALITÀ TRAPPETAZZO, NONCHÉ DI TUTTE LE ANNESSE OPERE DI CONNESSIONE A 36kV RICADENTI ALTRESÌ NEL TERRITORIO DI CHIARAMONTE GULFI (RG)

Proponente	HF Solar 9 S.r.l.
Sede Legale	Viale Francesco Scaduto n. 2/D, 90144 Palermo
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	Valentina Mercati - C.F. MRCVNT82S59F205A
Progettisti	Ing. Dario Siracusa
Località del Progetto	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)
Data presentazione al Dipartimento	30/03/2026 (DRA 21820)
Data procedibilità	01/04/2026 (DRA 22364)
Data richiesta integrazione	
Valore investimento	€ 53.556.089
Data Parere Istruttorio Intermedio	-----
Parere Commissione PNRR/PNIEC Decreto MASE	Art. 23 Parere Commissione PNRR n. 790 del 28/08/2025 Decreto Direttoriale M ASE n. 608/2025
Versamento oneri istruttori	6000 €
Conferenze di servizio	-----
Responsabile del procedimento	Polizzi Antonino
Responsabile istruttore del dipartimento	Renato De Luca
Contenzioso	SI
Condivisione G.I.	22/06/2026 e sottocommissione del 24/06/2026

1

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione siciliana e contenute sul portale SI-VVI.

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kw (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

PARERE C.T.S. n. 664 del 26/06/2026

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con la quale tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

2

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell’ambiente;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii. che individua questo Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Autorità competente per la materia ambientale;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 – Criteri per la costituzione– approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n.4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali (di seguito C.T.S.);

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114” che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTE le linee guida SNPA n. 22/2019 sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

*Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kw (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).*

VISTO il D.A. n. 295/Gab del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/Gab del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S.;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/Gab del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni nella legge n. 34 del 27 aprile 2022, in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili;

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 ed allegati, che adegua il quadro normativo regionale a quanto disposto dalle “Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VincA)”, approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).”

VISTO il D.A. n. 116/Gab del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di politiche energetiche nazionali.

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2024), recante: *"Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica"*;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

VISTO il D.A. n. 21/Gab del 10/02/2025 con il quale sono state approvati i nuovi criteri relativamente ai compensi spettanti ai componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati il vicepresidente, il segretario, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Ambiente ed Energia, Pianificazione Territoriale e PNRR e Progetti soggetti a Finanziamento;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23/06/2025 con il quale è stato nominato il vicepresidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati n.5 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n.318/Gab del 27/10/2025 – Sostituzione integrale dell'Allegato 1 del DA n. 237/2023;

VISTO il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale è stato nominato n.1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 54/GAB del 23/02/2026 di modifica articolazione ed organizzazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 56/GAB del 23/02/2026 di nomina del Coordinatore della sottocommissione erosione delle coste, dissesto idrogeologico, PUDM e immersione in mare di materiali, come quelli di escavo, inerti e manufatti, e i ripascimenti costieri, Avv. Vincenzo Minnella;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

VISTA la nota 9462/GAB del 14/10/2024 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 27/10/2025 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA)”;

VISTO il parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC n. 790 del 28/08/2025, con il quale nell’ambito dell’istanza proposta dal Proponente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006, è stato espresso:

- PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente al “Progetto di impianto agro-bio fotovoltaico di tipo avanzato integrato ad un vigneto a tendone denominato "Mazzarronello HV - Vignetica" della potenza di 63,158 MW da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, nonché di tutte le opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio del medesimo Comune”, subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel parere;

- PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni dell’art.24 co.3 del DPR 120/2017, subordinato all’ottemperanza della relativa condizione ambientale.

VISTO il decreto della Direzione Generale valutazioni Ambientali n. 608 del 16/10/2025 di concerto con l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del “Progetto di impianto agro bio-fotovoltaico di tipo avanzato integrato ad un vigneto a tendone denominato "Mazzarronello HV - Vignetica" della potenza di 63,158 MW da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, nonché di tutte le opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio del medesimo Comune”, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto medesimo ritenendo il Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, fatta salva la specifica condizione ambientale.

CONSIDERATO che l’art. 2 del citato decreto stabilisce che “Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 790 del 28/08/2025. Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”;

VISTA la nota presentata dalla Sig.ra Valentina Mercati nella qualità di Rappresentante Legale della Società HF Solar 9 S.r.L., acquisita dal D.R.A. al prot. n. 21820 del 30/03/2026, con la quale è stata prodotta l’istanza di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’adeguamento tecnico della soluzione di connessione alla RTN come da validazione del Piano Tecnico delle Opere (PTO) da parte di Terna S.p.A relativamente al “Progetto di un impianto agro-bio-fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - Vignetica” della potenza di 63.158,76 kWp (50.000,00 kW in immissione) da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, ed in particolare: “Adeguamento tecnico delle opere lato rete RTN che consistono in un incremento della consistenza (0,2 ettari) della nuova stazione in satellite SE 380/36 kV Chiaramonte 2, rispetto a quella che già ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo dal MASE e l’inserimento di due Stazioni di transizione (0,9 ettari complessivi) denominate “A” e “B” tramite le quali i cavi aerei provenienti dalla “SE 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi” e dalla “Linea AT 380 kV Chiaramonte Gulfi – Vizzini” si interconnettono, passando a soluzione interrata;

VISTA la nota del D.R.A. prot n. 22364 del 01/04/2026 “Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’adeguamento tecnico della soluzione di connessione alla RTN

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

come da validazione del Piano Tecnico delle Opere (PTO) da parte di Terna S.p.A - Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e avvio del procedimento”;

LETTI i seguenti elaborati caricati dal proponente sul portale regionale SiVVi:

RS04IST0001A0_Istanza_Art._6.pdf	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
RS04ROI0000A0_PagoPa_REGIONE_SICILIANA_	04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
RS04GIS0000A0_VIGNETICA_B46_Dati_Georiferiti_Aggiornati.zip	90 - SHAPE FILES (ZIP)
RS04ADD0002A0_DM_2025-0000608.pdf	DECRETO MASE DM_2025-0000608
RS04ADD0001A0_Benessere_tecnico_HF9_GRUPPO_TERNA.	BENESTARE TECNICO HF9 GRUPPO TERNA.P20250094175-01.08.2025
RS04ADD0003A0_VIGNETICA_AU20_Lettera_di_incarico_progettista	LETTERA DI INCARICO PROGETTISTA SIGNED
RS04ADD0004A0_VIGNETICA_AU28_Dichiarazione_ver.progettista.pdf	DICHIARAZIONE VER. CONTENUTI PROGETTISTA
RS04EPD0029A0_VIGNETICA_C2_S1_Carta_dei_vincoli_su_CTR_	CARTA DEI VINCOLI SU CTR
RS04EPD0003A0_404431D.pdf	ELABORATI PTO
RS04EPD0004A0_404421C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0006A0_404432C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0007A0_404433C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0009A0_404602A.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0010A0_404434C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0012A0_404461C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0013A0_404672C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0014A0_404673C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0015A0_404491C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0016A0_404495C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0019A0_404424C.pdf	ELABORATO PTO
RS04EPD0021A0_404436C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0002A0_404408C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0005A0_404401C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0008A0_404601C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0017A0_404404C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0018A0_404604C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0020A0_404417A.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0022A0_404406C.pdf	ELABORATO PTO
RS04REL0023A0_404606C.pdf	ELABORATO PTO
RS04RPA0024A0_404101B.pdf	ELABORATO PTO

VISTA la relazione tecnica di variante_ adeguamento al PTO “Descrizione della variante non sostanziale relativa all’adeguamento della Soluzione Tecnica di connessione alla RTN al Piano tecnico delle opere di rete validato da Terna SPA” – Progetto definitivo;

CONSIDERATO che l’art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che: *“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”;*

CONSIDERATO che dall’istanza emerge che *“La variante in oggetto è costituita da un adeguamento tecnico delle opere lato rete RTN e consistono in un incremento della consistenza (0,2 ettari) della nuova stazione in satellite SE 380/36 kV Chiaramonte 2, rispetto a quella che già ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo dal Mase, e l’inserimento di due Stazioni di transizione (0,9 ettari complessivi) denominate “A” e “B” tramite le quali i cavi aerei provenienti dalla “SE 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi” e dalla “Linea AT 380 kV Chiaramonte Gulfi – Vizzini” si interconnettono, passando a soluzione interrata.”;*

9

VISTO il parere, positivo con prescrizioni, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 6° - Ambiente e Geologia, prot. n. 8545 del 29/04/2026, acquisito dal DRA in pari data al prot. n. 30242 con il quale l’Ente in relazione all’istanza in oggetto rileva:

- Con riferimento al Piano Territoriale Provinciale approvato con D.A. Regionale n.1376 del 14.11.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.3 del 16.01.2004, l’area d’intervento ricade in zone interessata dalle seguenti azioni:
 - Azione C3D – azione di concertazione dei processi di riforestazione - Aree di presidio idrogeologico;
 - Azione C2a - Tutela immediata di aree di interesse ambientale con conseguente vincolo di salvaguardia dell’integrità di tutti gli areali individuati;
 - Azione E4a - Programma di aggiornamento e manutenzione del sistema della viabilità storica e conseguente vincolo di immodificabilità del sedime dei tracciati interessati.

Rileva altresì che per effetto del Piano Paesaggistico (D.A. n. 1346 del 05.04.2016), parte dell’intervento, interessa le seguenti zone di tutela:

- zona con Livello di Tutela 3 (3f. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata);
- zona con livello di tutela 2 (3c. Paesaggio seminaturale del fiume Dirillo, Cava Scura, Biddine e Torrente Mazzaronello. Aree di interesse archeologico comprese);

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzaronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

- zona con livello di Tutela 1 (4b. Paesaggio della Cava Albanello, Torrente Sperlinga, Mandredonna, Torrente Parapara, Fontana Volpe, Cava Porcaro, Costa del Monaco, alto corso del Fiume Ippari. Aree di interesse archeologico comprese).

E ancora:

Per effetto del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte dell’intervento in oggetto ricade nelle seguenti zone di tutela ed in particolare:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” di cui all’art. 142 lettera c.

Inoltre, per quanto di competenza della U.O.S. 2.5 Espropriazioni, Concessioni Demaniali, vista la documentazione depositata nel portale VIA – VAS della Regione Siciliana, si prescrive che:

- Le recinzioni e le fasce di mitigazione ambientale dell’impianto denominato “Mazzaronello HV-Vignetica” devono attestarsi ad una distanza minima di 20,00 metri dall’attuale confine della S.P. n. 5;

In definitiva il LCC di Ragusa esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) Dovranno essere acquisiti tutti gli altri pareri e/o nulla osta previsti per legge;
- 2) La stazione elettrica da potenziare dovrà attestarsi ad una distanza di mt. 20,00 dall’attuale confine stradale provinciale n. 5 Vittoria – Cannamelito – Pantaleo e l’accesso alla stessa dovrà essere autorizzato sulla base della modulistica liberamente scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione U.R.P., modulistica-accessi carrabili;
- 3) Accertato sulla tavola di progetto (cod. 404432C) che gli elettrodotti di collegamento tra l’impianto agro-biofotovoltaico e le stazioni di transizione “A” e “B” verranno posate su terreni privati ad eccezione di n. 2 attraversamenti sulla S.P. n. 5, si prescrive che tali attraversamenti dovranno essere eseguiti in modalita T.O.C.;
- 4) La ditta proponente resta onerata dal presentare al servizio TOSAP dell’Ente apposita istanza per il rilascio del provvedimento concessorio per l’occupazione permanente del demanio stradale per la posa dei cavidotti, sulla base della modulistica liberamente scaricabile dal sito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

RITENUTO di procedere alla valutazione preliminare di cui all’art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

CONSIDERATO che il Proponente nell’elaborato “MOD. 7 - Istanza di valutazione preliminare Art. 6 comma 9/9-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii” afferma quanto segue:

- Le varianti previste nel progetto proposto, legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali del progetto originario già autorizzato che non comportano impatti ambientali significativi e negativi La variante in oggetto è costituita da un adeguamento tecnico delle opere lato rete RTN e consistono in un incremento della consistenza (0,2 ettari) della nuova stazione in satellite SE 380/36 kV Chiaramonte 2, rispetto a quella che già ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo dal Mase, e l’inserimento di due Stazioni di transizione (0,9 ettari complessivi) denominate “A” e “B” tramite le quali i cavi aerei

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzaronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

provenienti dalla “SE 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi” e dalla “Linea AT 380 kV Chiaramonte Gulfi – Vizzini” si interconnettono, passando a soluzione interrata.

- Non ricade, neppure parzialmente, all'interno di Siti appartenenti alla rete di “Natura 2000” ed i suoi impatti non hanno alcuna interferenza con tali siti;
- Non ricade, neppure parzialmente, all'interno di Aree Naturali Protette di cui alla Legge n. 394/1991;
- Il progetto rientra o è prossimo a zone vincolate (ex D. Lgs. n. 42/2004): “Area di Interesse Archeologico” e “Aree fiumi 150 m”;

CONSIDERATO che l'intervento prevede l'adeguamento tecnico delle opere lato rete RTN che consistono in un incremento della consistenza (0,2 ettari) della nuova stazione in satellite SE 380/36 kV Chiaramonte 2, rispetto a quella che già ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo dal Mase, e l'inserimento di due Stazioni di transizione (0,9 ettari complessivi) denominate “A” e “B” tramite le quali i cavi aerei provenienti dalla “SE 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi” e dalla “Linea AT 380 kV Chiaramonte Gulfi – Vizzini” si interconnettono, passando a soluzione interrata;

VISTO il “benestare al progetto” prodotto da TERNA in data 01/08/2025;

VISTO l'elaborato progettuale allegato all'istanza in oggetto - Relazione tecnica - “*Descrizione della variante non sostanziale relativa all'adeguamento della Soluzione Tecnica di connessione alla RTN al Piano tecnico delle opere di rete validato da Terna SPA*”, con la quale il proponente dichiara:

- In prima istanza, all'interno del progetto dell'impianto fotovoltaico, la società HF Solar 9, ha inserito il posizionamento della SE 380/36 kV Chiaramonte 2 comunicato da Terna, ottenendo il benestare tecnico in data 01/08/2025 - Codice Pratica STMG 202102524 per il proprio Piano Tecnico delle Opere e il progetto ha ottenuto il Provvedimento di compatibilità ambientale positivo MASE VA-DEC-R.0000608 in data 16/10/2025. La soluzione tecnica validata delle opere lato rete presenta delle differenze in termini di consistenza areale (0,12 ha) tra la configurazione che ha ottenuto la VIA e la presenza di due “Stazioni di Transizione aereo/cavo” per i raccordi in derivazione della Linea “Chiaramonte – Vizzini” della superficie complessiva di circa 1.0 ha.
- La configurazione finale delle opere sopramenzionate per la quale è stato ottenuto il benestare tecnico dall'Ente Gestore TERNA nell'aprile 2025 alla società capofila PV Italy 1 Srl. con la precedente conformazione presentata in iter di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 all'interno del progetto dell'impianto agro-bio-fotovoltaico integrato ad un vigneto a tendone denominato “Mazzarronello HV – Vignetica”, con il fine di verificare se la variante proposta possa essere qualificata come modifica non sostanziale, non determinando ulteriori impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quelli già valutati.

CONSIDERATI E VALUTATI gli interventi oggetto di variante, come di seguito sintetizzati:

Nuova SE (satellite) 380/36 kV Chiaramonte 2

CONSIDERATO che in prima istanza è stato indicato l'areale corrispondente alla posizione effettiva della nuova stazione SE satellite a 36 kV Chiaramonte 2, in ampliamento alla stazione Elettrica di Trasformazione 380/220/150/36 kV di Chiaramonte Gulfi con una consistenza di circa 50.000 m² (5,0 ha). A seguito della Validazione

*Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
“Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).*

del PTO, l'areale indicato ha subito una nuova definizione della componentistica interna e dell'esatta posizione degli stalli di trasformazione 380/36 kV, all'interno della planimetria, modificandone leggermente la sagoma complessiva occupata. L'intervento validato consiste nella realizzazione di una nuova stazione elettrica RTN di trasformazione 380/36 kV (satellite), ubicata in Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) della dimensione areale di circa 51.274 m² (5,12 ha) con un incremento della superficie occupata di circa il 4%;

VISTA E VALUTATA l'area impianto con indicazione del tracciato (fig. 1) riportata nella relazione oggetto di approvazione da parte del MASE attraverso il sopra richiamato D.D. n. 608/2025;



Figura 1: Inquadramento territoriale area di impianto su ortofoto, con indicazione del tracciato della dorsale in cavo interrato a 36 kV di collegamento con il futuro potenziamento in satellite a 36 kV della Stazione Elettrica di Chiaramonte Gulfi in magenta.

12

VISTA la soluzione definitiva validata dal gestore di rete TERN S.p.A;




Figura 2 - Inquadramento territoriale su ortofoto dell'area di impianto e del tracciato dell'elettrodotto a 36 kV di collegamento con la futura sezione a 36 kV della Stazione Elettrica di Trasformazione 380/220/150/36 kV di Chiaramonte Gulfi validata, in colore rosso.

CONSIDERATO E VALUTATO che dal confronto delle due soluzioni l'areale interessato dalle opere per il potenziamento in satellite a 36 kV permane il medesimo a meno di un ampliamento posto a nord, utile al

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

posizionamento degli stalli transizione aereo-cavo da cui avverrà il collegamento in cavo interrato 380kV tra la nuova stazione satellite 380/36 kV e linea RTN a 380 kV Chiaramonte Gulfi Vizzini e che l'areale originario dell'ampliamento in satellite è stato sottoposto a VIA con giudizio di compatibilità ambientale positivo unitamente al progetto dell'impianto fotovoltaico della società HF Solar 9 S.r.l..

Collegamenti in cavo 380 Kv alla esistente linea RTN a 380 Kv Chiaramonte Gulfi – Vizzini e stazioni di transizione

CONSIDERATO che l'intervento per come indicato in Figura 3 consiste nella realizzazione di quattro elettrodotti 380 kV in cavo interrato tra la nuova stazione 380/36 kV e linea RTN a 380 kV Chiaramonte Gulfi -Vizzini.



Figura 3 - In verde il tracciato collegamento in cavo interrato a 380 kV con le stazioni di transizione ubicate in prossimità della SE esistente 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi – Vizzini.

CONSIDERATO che in prima istanza, non essendo a conoscenza delle specifiche tecniche, il tracciato di questo collegamento risultava coincidente con il tracciato del cavidotto interrato a 36 kV di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e il satellite a 36 kV (Vedi Figura 1).

CONSIDERATO che i confronti areali tra la soluzione in VIA e quella adeguata al PTO, come riassunta nella tabella di seguito:

Stazioni	Confronto Areali (ha)			
	Soluzione in VIA	Soluzione adeguata al PTO	Incremento superficie occupata	Incremento percentuale
Satellite 36 kV	5	5,12	0,12	2,4%
Stazione di Transizione "A"	//	0,14	0,14	2,6%
Stazione di Transizione "B"	//	0,75	0,75	15%
Totale	5	6,01	1,01	20%

Figura 4 – Confronto Areale tra la soluzione in VIA e la soluzione PTO.

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.
 “Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello HV - vignetica” della potenza di 63.158,76 kw (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).



Mazzarrone (CT). Ciò permette di escludere ogni tipo di effetto negativo che il contenuto incremento della superficie delle opere in oggetto possa arrecare a tali aree.

- La SE 380/36 kV Chiaramonte 2 (satellite), le stazioni di transizione ed i relativi raccordi alla linea RTN a 380 kV Chiaramonte Gulfi - Vizzini sono esterni ad aree a vincolo paesaggistico ed ambientale. Le opere si inseriscono in un contesto già frammentato e caratterizzato dall'assenza di habitat prioritari ed in cui le attività agricole svolte storicamente hanno modificato il paesaggio originario;
- Entrambi i raccordi e le stazioni elettriche, inoltre, si trovano a distanza superiore di 150 m dai vicini corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'Art. 142 del DLgs 42/2004 come riportato nell'elaborato VIGNETICA_C2_S1_Carta dei vincoli su CTR e nel Rapporto preliminare ambientale – 404101;
- La realizzazione delle nuove linee ad alta tensione richiede l'attraversamento di alcune opere interferenti, per come identificabili nel documento No. 404434 – Corografia attraversamenti ed accessi al cantiere, in particolare:
 - Linea aerea BT;
 - Strada provinciale SP5;
 - Recinzione con muro in cemento;
 - Linea aerea MT nuda.

TENUTO conto del citato parere del LCC di Ragusa, in merito alla prescrizione dell'attraversamento mediante TOC della SP5;

VISTA l'analisi preliminare della produzione di terre e rocce da scavo suddivisa per i singoli interventi, che dettagliarsi in fase di progettazione esecutiva, nei modi e nei termini normativamente fissati dal DPR 120/2017;

CONSIDERATE E VALUTATE le considerazioni effettuate dal proponente in merito ai seguenti impatti:

Rumore

Il rumore sarà quello prodotto dalle unità di trasformazione principale e dai relativi impianti ausiliari (raffreddamento) che sono i medesimi elementi del progetto di originario e già valutato positivamente all'interno della procedura ministeriale. Non vi sarà produzione di rumore da parte degli elettrodotti, in quanto si tratta di cavidotti interrati;

Campi elettrici e magnetici

La stazione elettrica sarà progettata e costruita in modo da rispettare i valori di campo elettrico e magnetico, previsti dalla normativa statale vigente (Legge 36/2001 e DPCM 8 Luglio 2003). Si rileva che nella stazione, che sarà normalmente esercita in tele-conduzione, non è prevista la presenza di personale se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si faccia comunque riferimento al documento 404404 denominato "Relazione campi elettrici e magnetici".

CONSIDERATO che il Proponente effettua una stima degli impatti potenziali in relazione agli interventi oggetto di variante, di seguito sinteticamente riportati:

SE in Satellite 380/36 kV Chiaramonte 2

Per la stazione elettrica in satellite SE 380/36 kV Chiaramonte 2, dalle simulazioni si rileva che esternamente alla recinzione il campo magnetico supera il valore di qualità di 3 μ T in prossimità delle principali componenti della sezione a 380 kV, sul lato nord ed est della stazione. Il rispetto del valore di 3 μ T si ha a un massimo di 20,7 e 20,2

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

metri dalla recinzione sul lato est e nord, che divengono 14,7 metri in prossimità dell'ingresso linee e 23,2 metri nell'angolo compreso tra lo stallo e le sbarre. Occorre pertanto applicare una Dpa di 21 m in prossimità del parallelo sbarre e nel lato est, 15 metri al di sotto dell'ingresso della linea e 24 metri nell'angolo compreso tra i due.

Stazioni di transizione

Per la stazione di transizione cavo/aereo al di sotto dell'elettrodotto esistente, dalle simulazioni si rileva che esiste un superamento del valore di qualità di 3 μ T esternamente alla recinzione della stazione stessa. Il rispetto del valore di qualità si raggiunge a un massimo di 8,2 m sul lato nord, 5,9 a est e 3,8 m a ovest. Occorre pertanto applicare una Dpa di 9 m in prossimità dei tre lati della stazione. Le Dpa della stazione di transizione aereo/cavo posta sotto alla linea sarà probabilmente compresa da quella dell'elettrodotto aereo che transita al di sopra e che nei calcoli è stato considerato solo per la parte interna alla stazione. Non si rileva la necessità di applicare una Dpa dal lato sud dell'impianto dove si ha la connessione della linea aerea. Per la stazione di transizione cavo/aereo in adiacenza alla SE 380/220/150 kV Chiaramonte Gulfi esistente, dalle simulazioni si evince che esiste un superamento del valore di qualità di 3 μ T esternamente alla recinzione della stazione stessa. Occorre pertanto applicare una Dpa di 20 m in prossimità dei due lati della stazione e 10 metri dal lato di arrivo dell'elettrodotto.

Raccordi 380 kV

Per i raccordi interrati, dalle simulazioni si rileva che il rispetto del valore di qualità dei 3 μ T al suolo si ottiene rispettivamente a 12,4 m, a 18,0 m e a 26,8 m dall'asse dei raccordi. Si dovranno pertanto applicare delle Dpa pari a 13 metri per le singole terne di ogni elettrodotto, 18 m dall'asse dello scavo per l'elettrodotto composto da due terne e 27 m dall'asse dello scavo per i due elettrodotti posati parallelamente (complessivamente 4 terne). Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti No.404404 e 404604. In considerazione di quanto esposto in precedenza, si possono considerare degli impatti generati di livello medio.

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito agli impatti, la modifica del progetto relativa alle opere di connessione a SE, secondo quanto indicato da TERNA SpA, non genera ripercussioni negative ai seguenti recettori:

- Impatti su popolazione e salute umana: Trattandosi di intervento interno all'impianto non sussistono impatti significativi e negativi;
- Impatti su biodiversità: non sussistono impatti significativi e negativi;
- Impatti su suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare: non sussistono impatti significativi e negativi;
- Impatti su geologia ed acque: non sussistono impatti significativi e negativi.
- Impatti su atmosfera: non sussistono impatti significativi e negativi;
- Pressioni ambientali degli Agenti fisici - non sussistono variazioni od incrementi delle pressioni ambientali.

VALUTATO che ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento denominato "Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (rg) in contrada Mazzarronello, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg)", per il quale il proponente sottopone la necessità dell'adeguamento tecnico della soluzione di connessione alla RTN come da validazione del Piano Tecnico delle Opere (PTO) da parte di Terna S.p.A., " non debba essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;

Commissione Tecnica Specialistica- Codice procedura 4552 - Classifica RG_002_IF04552- Proponente HF Solar 9 S.r.l.

"Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato "Mazzarronello HV - vignetica" della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte Gulfi (Rg) - località Trappetazzo, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg).

RITENUTO che restano ferme tutte le prescrizioni/condizioni previste dagli atti autorizzativi acquisiti e quelle ancora da acquisire nonché l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR/PNIEC n. 790 del 28/08/2025 e successivo D.D. del MASE n. 608/2025;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

RITIENE

Che il progetto denominato “*Progetto di un impianto agro-bio fotovoltaico avanzato, integrato ad un vigneto a tendone esistente, denominato “Mazzarronello hv - vignetica” della potenza di 63.158,76 kwp (50.000,00 kw in immissione) da realizzarsi nel comune di Chiaramonte gulfi (rg) in contrada Mazzarronello, nonché di tutte le annesse opere di connessione a 36kv ricadenti altresì nel territorio di Chiaramonte Gulfi (Rg)*” come da proposta di variante in oggetto, non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Condiviso con il gruppo istruttore in data 22/06/2026 e in sottocommissione nella riunione del 24/06/2026.