COMUNE DI MILAZZO (ME) FG.9
COMUNE DI MILAZZO (ME) FG.11
COMUNE DI MILAZZO (ME) FG.12
COMUNE DI MILAZZO (ME) FG.8
Strada comunale Parco
Strada Statale Termini Imerese Messina
Strada provinciale
NORD GEOGRAF.
Pozzo raccolta acque
PIAZZALE ASFALTATO
Strada brecciata
Fosso in cls
Strada (Asfaltata)
Muro in blocchi
Cancello
Condotta idrica DN 350 in ghisa cop.3.00 m
Pali illum.
Palo illum.
L.E.B.T.
Met.: Derivazione per Milazzo DN 100 (4") - 12 bar (in esercizio)
Buca di spinta Basamento in cls
AREA UTENTE
Impianto n°6250018/6 (esistente da rifare)
Armadio S.R.G. quadro elettrico
Cavo Enel
Serra
via Degli Orti (asfaltata)
Linea Telecom
Gasdotto Italgas DN 350 in acciaio
Buca di recupero
Tettoia in ferro
Rudere
Condotta idrica DN 200 in ghisa cop.3.00 m
CS.1 Q= 19.76 Chiodo miniato su basamento armadio Enel
Acquedotto di distribuzione DN 100 cop.1.70 m
Fogna in ghisa DN 200 cop.1.70 m
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 P0 PC
Pista in terra
Pozzo in disuso
L.E.A.T.
Traliccio
Pozzo Serbatoio Container
La linea si interra
VIVAIO ULIVETO
Quadro elettrico
Palo in disuso non tesato
Vasca
Torre irrigazione
Fabbricato
S.P. n°67 del Milazzese /via Gramsci
Strada in terra
Acquedotto DN 200 cop 2.00 m
Condotta scolo acque
Cabina Enel
Pozzetti cavi enel
Buca di recupero
Muro in c.a.
Muretto in cls
Marciapiede
Cavi Enel
Fogna DN 200 in ghisa cop 2.00 m
Baracca in lamiera
Tettoia
Basamento in cls
Casotto in tufi
Serra
Acquedotto dn 200 cop 1.50
cavi elettrici cop. 0.80 m.
Fogna DN 200 in ghisa cop 1.20 m
Cavi illuminazione pubblica cop 0.60 m
via Delle Gelsominaie (asfaltata)
via Ciantro (asfaltata)
Foro d' ingresso trivellazione
Foro d' uscita trivellazione
Vivaio
Pali non tesati in disuso
Palo non tesato in disuso
Frutteto e uliveto
Fogna probabile DN 200 in ghisa cop 1.50 m
Linea Telecom L.E.B.T.
Palo illum. con armadio
Contatore acquedotto
Acquedotto probabile DN 200 cop 1.50 m
Uliveto
Vigneto
Torre pozzo
Stazione di servizio IP
Aiuola
Cisterna interrata
Stazione di servizio ENI
2 pozzetti
Presa irrigua
Fossa compressori
Armadio cavi
CS.2 Q= 12.66 Chiodo miniato su basamento in cls
Buca di spinta
Cunetta in terra
Guard-rail
Asse viario Prog. Km 2+370
Strada brecciata P.I.D.A. (in progetto)
Cordolo in tufi

CS. 1
04/09/2018

CS.1 Q= 19.76 m s.l.m.
Chiodo miniato su basamento armadio Enel


CS. 2
05/09/2018

CS.2 Q= 12.66 m s.l.m.
Chiodo miniato su basamento in cls

Firmato digitalmente da:
LEARDI ALESSANDRO
Firmato il 12/06/2023 09:43
Seriale Certificato: 1052568
Valido dal 04/01/2022 al 04/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALESSANDRO LEARDI INGEGNERE N° A-1101

6	19/04/2023	REVISIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONI PRELIMINARI SERVITU'	DE LIGIO	SEMINO	LEARDI
5	27/07/2020	EM. PER PERMESSI A SEGUITO ACQUISIZIONI PRELIMINARI SERVITU'	P.SANTANTONIO	M.LUCIDI	L.MESSINA
3	27/12/2018	EMISSIONE PER PERMESSI A SEGUITO NOTE SRG DEL 18/12/18	P.SANTANTONIO	M.LUCIDI	L.MESSINA
2	22/11/2018	EMISSIONE PER COMMENTI A SEGUITO NOTE SRG DEL 05/11/18	P.SANTANTONIO	M.LUCIDI	L.MESSINA
Indice	Data	REVISIONI	Disegn.	Contr.	Approv.

Proprietario snam

Progettista LEARDI

Disegno DS-538-RIL-01
Codice Cartesio PRG102395
ODL -
Comm. NR/18314/R-L01
Indice ~~2~~ ~~3~~ ~~-~~ ~~5~~ 6
Scala 1:1.000
sostituisce il ....
sostituito dal ....

Codice metanodotto: N. 20384
MET. ALLACCIAMENTO SNAM4MOBILITY
DN 100 (4") - 12 bar
IN COMUNE DI MILAZZO (ME)

RILIEVO PLANOALTIMETRICO SU BASE CATASTALE
- STATO DI FATTO E DI PROGETTO -