



Dipartimento Ambiente prot. n.45030 del 11/06/2026

DIREZIONE GENERALE

Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul
Territorio
UOC Valutazione e Pareri Ambientali
UOS VIA/VAS/AIA

A :

Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. :

Commissario Straordinario Unico
PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it

UOC P2 Attività Produttive Area Orientale

OGGETTO: [CP 2214] Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel D.R.S. n. 216 del 28/03/2022 per il progetto “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di depurazione in C.da Fossazzo”, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Condizione Ambientale n. 5

In riscontro alla nota prot. n. 34539 del 13/05/2026 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, pervenuta via PEC al prot. ARPA Sicilia n. 001-16630-DIG/2026 di pari data, con cui veniva richiesto il contributo alla valutazione della documentazione integrativa presentata dal Commissario Straordinario Unico in ottemperanza alla Condizione Ambientale 6 per il progetto in oggetto, prevista nel D.R.S. n. 216 del 28.03.2022 e di cui la scrivente Agenzia è ente vigilante e in seguito alle integrazioni presentate dal proponente e caricate sul portale Valutazioni Ambientali regionale nel mese di maggio 2026 in riscontro alla nota ARPA Sicilia prot. n. 3450-GEN del 27/04/2026, si comunica quanto segue:

- Condizione Ambientale 6 (ante operam, corso d'opera, post operam):

“Dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, il Monitoraggio Ambientale per le componenti ecosistema e ambiente marino, relativamente al punto di scarico. Il Monitoraggio Ambientale dovrà definire punti, frequenza, durata e modalità di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.”

Il proponente ha trasmesso seguenti allegati integrativi:

- RS07ADD0003I2_B.9_AI017PE_D_2900_R02_Rel_condotta_sottomarina
- RS07REL0004I2_A.1_AI017PE_D_1100_R04_relazione_generale
- RS07ADD0005I2_Richiesta attestato di demanialità

che integrano o sostituiscono i precedenti elaborati e in cui sono stati descritti gli interventi di disostruzione del tratto terminale previsti sulla condotta sottomarina esistente (rif. cap. 3.5 della “Relazione Illustrativa”, elaborato RS07REL0004I2_A.1_AI017PE_D_1100_R04) che non sono

inquadrate come interventi di adeguamento vero e proprio sulla condotta stessa, che risulta comunque ad oggi sufficientemente funzionante.

Per quanto sopra detto, la condizione ambientale n. 6 risulta ottemperata.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(CTPS Arch. C. Colletta)

CARLA COLLETTA
10.06.2026 08:56:09 UTC

Il Direttore
UOC Valutazione e Pareri Ambientali
(Dott. Ing. S. Caldara)

SALVATORE CALDARA
10.06.2026 09:59:48 UTC