

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Protocollo n. 23419 del 19/08/2026

Comune di Melilli

protocollo@pec.comune.melilli.sr.it

e p. c. Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino

Sede

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del
Distretto idrografico della Sicilia

Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 con le modalità di cui al Decreto del
Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

****AIU a favore del Comune di Melilli – Lavori nel Comune di Melilli (SR)****

- **Lavori:** *Progetto esecutivo per gli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) della discarica Milardo, sita nel Comune di Melilli (SR), contrada Milardo. Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/05/2019, n. 7, come modificata dalla L.R. 13/2020.*
- **Richiedente:** Comune di Melilli – Sede legale: Piazza Crescimanno, Melilli – cod. fisc. / partita IVA 81000590893.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n. 187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 26462 del 30/07/2026, acquisita con prot. n. 22141/AdB di pari data, con la quale il Comune di Melilli ha indetto la Conferenza dei Servizi in oggetto comunicando il link del sito di condivisione del Progetto esecutivo;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali condivisi;

CONSIDERATO che la Discarica Milardo è stata censita dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti come sito potenzialmente contaminato e rientra nell'elenco approvato per l'utilizzo dei fondi dell'Azione 2.7.4 "Interventi di bonifica di aree contaminate" PR FESR Sicilia 2021-2027;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- decespugliare l'area al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi previsti;
- sostituire la rete di recinzione e il cancello di ingresso al sito;
- rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati da parte di ignoti, con particolare attenzione ai materiali contenenti amianto;
- rimuovere e smaltire il percolato;
- installare un sistema di video sorveglianza;
- tomografia elettrica 3D e *soil gas survey*;
- realizzare il *capping* nei tre bacini della discarica denominati B1-B2-B3;
- regimare le acque meteoriche;
- realizzare un impianto di recupero e smaltimento del biogas;

CONSIDERATO che per la regimazione delle acque meteoriche è stata prevista la realizzazione di canalette poste lungo tutto il perimetro di ciascuno dei bacini e ai bordi della viabilità comune dell'intera discarica; lungo tali percorsi l'acqua meteorica incanalata verrà convogliata nel recettore naturale più prossimo al sito in esame; si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione capace di recepire la portata d'acqua, di ridurre la velocità e conferirla mediante apposita tubazione nel recettore individuato;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel PAI vigente;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano un fosso senza denominazione che scorre su aree ad oggi non intestate al demanio, affluente del corso d'acqua denominato in cartografia catastale "Vallone Cucuzzaro";

RILASCIA

al Comune di Melilli:

- **"parere idraulico favorevole"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti;

Prima della realizzazione dei lavori, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità di Bacino l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori stessi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- deve essere valutata la capacità del corpo idrico ricettore, conseguentemente deve essere considerata l'opportunità di una laminazione delle portate prima dell'immissione in un alveo; la verifica delle sezioni idrauliche, estesa in un ambito significativo a monte ed a valle del punto di immissione, deve essere riferita ad eventi con un tempo di ritorno di almeno $T_r=50$ anni;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico del Comune richiedente questa AIU, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e

manutenzione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche in esame;

- per l'ottenimento del nulla osta idraulico devono essere prodotti gli elaborati (es. planimetria del sistema di gestione delle acque meteoriche e del sistema di scarico sul ricettore finale, particolari ecc.) e la documentazione specifica, prevista dal D.S.G. n. 187 del 23/06/2022, trasmessi secondo la modulistica indicata nella Circolare prot. n. 11938 del 06/07/2022, inviata a tutti i Comuni della Regione.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario

Giuseppe Rago

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo